



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° : 684576

Délivrée à : **NEXANS FRANCE SA**
Delivered to: 4-10, rue Mozart - 92587 CLICHY CEDEX - FRANCE

Site de fabrication : **NEXANS FRANCE SA - MEHUN SUR YEVRE (0279FC)**
Factory: 41, rue Maurice GORSE - 18500 MEHUN SUR YEVRE - FRANCE

Produit : Conducteurs et câbles dits "résistant au feu", CR1-C1, de tension assignée 300/500 V
Product: *Fire resistant CR1-C1 cables and flexible cords for rated voltage up to and including 300/500 V*

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **ALSECURE PLUS®**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : CR1-C1 500V
Model, type, reference:

Caractéristiques nominales et principales : 1x (6-300)mm² + 2x (6-35)mm² + (3-4) x (6-150)mm² + 5x (6-70)mm²
Rating and principal characteristics:

Informations complémentaires : Numéro attribué par LCIE / *Number attributed by LCIE* : 0279
Additional information: Fil fabricant portant les couleurs / *Thread colours* : jaune-vert-gris/yellow-green-grey
 Construction déclarée dans le document DA5C3 5/03/2016
Design declared in the document DA5C3 5/03/2016

Le produit est conforme à : NF C 32-310:1996
The product is in conformity with:

Documents pris en compte : Rapports d'essais/test reports LCIE n° 134218-669492-A version 01,
Relevant documents: 141018-684573-A version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) : /
Cancel and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-04-07

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

